



Symbol													
Stromkreis-Nr.	0	1	2	2.1	3/4	5	6	7/8	9	10	11	12	
Kabel/Typ	NYM-J												
Querschnitt	5x10												
Zielbezeichnung	von ZVT/HVT F... 35A	Überspannungsschutz	Steuerung	Hinweisleuchten	Hinweisleuchten	Personal	WC Personal, Flur, Putzraum, RS-Tür	Gymnastik, Ruheraum	Aufenthalt, Hort	Hort	WC, Garderobe Abstellraum 1, 2, 3	Reserve	Reserve
	Rev.	Datum	Bearbeiter / Abteilung								Geprüft:	Blatt	
			Schlund								Zeichnungs-Nr.:		